



ТОВ «Валром Україна»  
23320, Вінницька область, Тиврівський р-н, смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49  
Код ЄДРПОУ 33731431 Факс/тел 8 (04355) 3-37-68, 8 (04355) 3-40-96,  
<http://valrom.com.ua/>. e-mail: [office@valrom.com.ua](mailto:office@valrom.com.ua)

Система управління якістю  
перевірена TUV AUSTRIA



Сертифікована лабораторія РНВЦ СМС  
Сертифікат про відповідність №РТ-029/2020 від 18.05.2020 р. дійсний до 17.05.2023р.  
відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно  
ДСТУ ISO10012:2005 та СОУ 74.9-025682294-001:2016

## Документ про якість 21218/PE100

На труби поліетиленові кільцевого перерізу для подачі холодної води  
згідно ДСТУ EN 12201-2:2018

Дата виготовлення труби: 15.03.2021

Партія № 21218

Умовне позначення труб труба PE100 SDR 17 - 50 x 3,0  
питна 10 бар ДСТУ EN 12201-2:2018

Тип матеріалу - PE100, марка сировини - Vestolen A 6060R, партія № 964A339671

Показники якості труб відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018 згідно таблиці:

Розмір партії в метрах: 12000

Назва показника	Нормативні значення	Результат
1. Зовнішній вигляд	Гладка зовнішня та внутрішня поверхня без ушкоджень	Відповідає
2. Діаметр, мм	50 - 50,4	50,0 - 50,2
3. Товщина стінки, мм	3,0 - 3,4	3,00 - 3,30
4. Овальність, мм	Не більше 1,4	0,8
5. Межа текучості при розтягу, МПа	Не менше 21	23
6. Відносне видовження при розриві, %	Не менше 350	405
7. Зміна довжини після прогрівання, %	Не більше 3	
8. Стійкість при постійному тиску, год	Не менше 100	

М.П.



Скрипник О.Г.

(прізвище, ініціали)

15.03.2021