



ТОВ «Валром Україна»
23320, Вінницька область, Тиврівський р-н, смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49
Код ЄДРПОУ 33731431 Факс/тел 8 (04355) 3-37-68, 8 (04355) 3-40-96,
<http://valrom.com.ua/>. e-mail: office@valrom.com.ua

Система управління якістю
перевірена TUV AUSTRIA



Сертифікована лабораторія РНВЦ СМС
Сертифікат про відповідність №РТ-029/2020 від 18.05.2020 р. дійсний до 17.05.2023р.
відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно
ДСТУ ISO10012:2005 та СОУ 74.9-025682294-001:2016

Документ про якість

21551/PE100

На труби поліетиленові кільцевого перерізу для подачі холодної води
згідно ДСТУ EN 12201-2:2018

Дата виготовлення труби: 30.03.2021

Партія № 21551

Умовне позначення труб

труба PE100 SDR 17 - 75 x 4,5
питна 10 бар ДСТУ EN 12201-2:2018

Тип матеріалу - PE100, марка сировини - Hanwha XS10B, партія № A200909

Показники якості труб відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018 згідно таблиці:

Розмір партії в метрах: 2250

Назва показника	Нормативні значення	Результат
1. Зовнішній вигляд	Гладка зовнішня та внутрішня поверхня без ушкоджень	Відповідає
2. Діаметр, мм	75 - 75,5	75,0 - 75,3
3. Товщина стінки, мм	4,5 - 5,1	4,50 - 4,80
4. Овальність, мм	Не більше 1,6	1,4
5. Межа текучості при розтягу, МПа	Не менше 21	23
6. Відносне видовження при розриві, %	Не менше 350	499
7. Зміна довжини після прогрівання, %	Не більше 3	
8. Стійкість при постійному тиску, год	Не менше 100	

М.П.



Скрипник О.Г.

(прізвище, ініціали)

30.03.2021