



ТОВ «Валром Україна»
23320, Вінницька область, Тиврівський р-н, смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49
Код ЄДРПОУ 33731431 Факс/тел 8 (04355) 3-37-68, 8 (04355) 3-40-96,
<http://valrom.com.ua/>, e-mail: office@valrom.com.ua

Система управління якістю
перевірена TUV AUSTRIA



Сертифікована лабораторія РНВЦ СМС
Сертифікат про відповідність №РТ-029/2020 від 18.05.2020 р. дійсний до 17.05.2023р.
відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно
ДСТУ ISO10012:2005 та СОУ 74.9-025682294-001:2016

Документ про якість

21555/PE100

На труби поліетиленові кільцевого перерізу для подачі холодної води
згідно ДСТУ EN 12201-2:2018

Дата виготовлення труби: 31.03.2021

Партія № 21555

Умовне позначення труб

труба PE100 SDR 17 - 63 x 3,8
питна 10 бар ДСТУ EN 12201-2:2018

Тип матеріалу - PE100, марка сировини - Hanwha XS10B, партія № A200909

Показники якості труб відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018 згідно таблиці:

Розмір партії в метрах: 5900

Назва показника	Нормативні значення	Результат
1. Зовнішній вигляд	Гладка зовнішня та внутрішня поверхня без ушкоджень	Відповідає
2. Діаметр, мм	63 - 63,4	63,2 - 63,4
3. Товщина стінки, мм	3,8 - 4,3	3,80 - 3,97
4. Овальність, мм	Не більше 1,5	1
5. Межа текучості при розтягу, МПа	Не менше 21	22
6. Відносне видовження при розриві, %	Не менше 350	589
7. Зміна довжини після прогрівання, %	Не більше 3	
8. Стійкість при постійному тиску, год	Не менше 100	

м.п.



Скрипник О.Г.

(прізвище, ініціали)

31.03.2021